



JOHANSEN RØR AS

Att: Winterthun Vegard

Ligrendvegen 2

5593 SKÅNEVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
CUAN9496	GID 171/110	2025/4339	Egil Eide	Husnes, 14.02.25

Tilknytingsløyve til offentlig ledningsnett - 171/110

Det vert gjeve løyve til tilknytning av vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrlaggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande stikkleidning som skal vera etablert inn på eigedomen av anna entreprenør. Det må etablerast bakkeventil i hht Standard abonnementsvilkår.
- Det skal innstallerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad kommune §5*. Vassmålaren skal leverast av VA. Eigar av eigedomen er ansvarleg for at målararen står frostfritt. Vassmålar registreringa skal leverast saman med ferdigmeldinga.
- Alle leidningar skal målast inn i hht *Leidningsregistreringsforskriften* og VA-norm for Kvinnherad kommune. Innmålingsdata inkl. foto skal sendast til va@kvinnherad.kommune.no
- Straks arbeidet med vatn og/eller avløp er ferdig, skal Ferdigmelding sendast inn. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Det vert ikkje gitt ferdigattest/bruksløyve i hht Plan og Bygningslova (gjeld også midlertidig) før vilkåra i løyvet er oppfylt, samt tilknytingsgebyr for vatn er betalt.

Sjå vår heimeside for retningsliner på private stikkleidningar:

<https://www.kvinnherad.kommune.no/private-stikkleidningar>

Tilknytingsgebyra skal vera fakturert og betalt før anlegget kan takast i bruk (jmf Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune §4), til ei kvar tid gjeldande gebyrstorleik. Ynskjer ein å nytta vatn for eksempel i byggeperioden, må VA kontaktast slik at gebyra vert fakturert og plomberinga kan opnast.

Ref. Standard abonnementsvilkår, kapittel 2: Dersom arbeidet med tilknytninga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

NB Dersom etableringa av stikkleidningar og kummar kjem på andre grunneigarar, må grunnavtale på plass før arbeidet kan ta til.

Vil også gjera merksam på at dette løyvet ikkje gir noko løyve til tiltak som kjem inn under krav til søknadsplikt i Plan og Bygningslova.

- Etablering av stikkleidningar er søknadspliktig etter Plan og Bygningslova. Ta kontakt med avdeling for byggesak og geodata dersom De treng rettleiing for søknadsprosess eller har spørsmål.

Med helsing
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide

Einingsleiar Vatn og Avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Aakre Elin Kismul	Nedre Nattland 67 C	5099	Bergen
FAGERBAKKE KJELL MAGNE	NEDRE NATTLAND 67 C	5099	BERGEN
TUNGESVIK BYGG AS	Postboks 96	5594	SKÅNEVIK
Kvinnherad kommune v/Arill Krossøy - Avdelingsleiar VA			
KVINNHERAD KOMMUNE Att: Torill Slåke - sak nr. 2025/724	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL