



INTO RØYR AS

Att: ASPMO THOMAS

Sundsvegen 77

5450 SUNDE I SUNNHORDLAND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
YUBI9627	GID 95/143	2025/5139	Egil Eide	Husnes, 12.03.25

Tilknytingsløyve til offentlig ledningsnett - 95/143 - naust

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknyttinga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrleggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande stikkleidning som er etablert fram til eigedomen.
- Spillvassleidningen skal koplast til eksisterande stikkleidning som er etablert fram til eigedomen.
- Det skal innstallerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad kommune §5*. Vassmålaren skal leverast av VA. Eigar av eigedomen er ansvarleg for at målararen står frostfritt. Vassmålar registreringa skal leverast saman med ferdigmeldinga.
- Alle leidningar skal målast inn i hht *Leidningsregistreringsforskriften* og VA-norm for Kvinnherad kommune. Innmålingsdata inkl. foto skal sendast til va@kvinnherad.kommune.no
- Straks arbeidet med vatn og/eller avløp er ferdig, skal Ferdigmelding sendast inn. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Det vert ikkje gitt ferdigattest/bruksløyve i hht Plan og Bygningslova (gjeld også midlertidig) før vilkåra i løyvet er oppfylt, samt tilknytingsgebyr for vatn og avløp er betalt.

Sjå vår heimeside for retningsliner på private stikkleidningar:

<https://www.kvinnherad.kommune.no/private-stikkleidningar>

Tilknytingsgebyra skal vera fakturert og betalt før anlegget kan takast i bruk (jmf Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune §4), til ei kvar tid gjeldande gebyrstorleik. Ynskjer ein å nytta vatn for eksempel i byggeperioden, må VA kontaktast slik at gebyra vert fakturert og plomberinga kan opnast.

Ref. Standard abonnementsvilkår, kapittel 2: Dersom arbeidet med tilknyttinga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

NB Dersom etableringa av stikkleidningar og kummar kjem på andre grunneigarar, må grunnavtale på plass før arbeidet kan ta til.

Vil også gjera merksam på at dette løyvet ikkje gir noko løyve til tiltak som kjem inn under krav til søknadsplikt i Plan og Bygningslova.

- Etablering av stikkleidningar er søknadspliktig etter Plan og Bygningslova. Ta kontakt med avdeling for byggesak og geodata dersom De treng rettleiing for søknadsprosess eller har spørsmål.

Med helsing
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide

Einingsleiar Vatn og Avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Kirknes Stian	Seimshamrane 23	5472	Seimsfoss
SANDVIK METTE CECILIE	SEIMSHAMRANE 23	5472	SEIMSF OSS
KVINNHERAD BYGG AS	Seimsvegen 140	5472	SEIMSF OSS
Kvinnherad kommune v/Arill Krossøy - Avdelingsleiar VA			
KVINNHERAD KOMMUNE Att: Svein Marken - sak nr. 2025/4960	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL