



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Vatn og avløp

KVINNHERAD MASKIN AS

Bringedalsvegen 219

5462 HERØYSUNDET

Saksbehandlar

Christina Nyland  
Jacobsen

Tlf. direkte innval

467 46 205

Vår ref.

2025/13-159

Dykkar ref.


Dato

12.09.2025

## Svar på gravemelding - Påvising av leidningar - 185/182

Ønska oppstart:	Venta avslutta:	Type aktivitet:
15.09.2025	31.10.2025	Oppgradering av overvassanlegg

Kart som viser aktivitetsområdet:



Viser til Dykkar melding om graveaktivitet. I områda det vert vist til har Kvinnherad kommune registrert private vass- og avløpsleidningar tilhøyrande Valen sjukehus. Sjå vedlagte kartutsnitt. De må kontakta leidningseigar sjølv for evt. påvising av desse.

**NB** Leidningane er ikkje innmålt, men teikna på antatt plassering. Det kan difor vera avvik frå teikna plassering til kvar leidningane ligg.

Dersom ein avdekker eksisterande røyr under arbeid, kontakt landmålar/GIS-ansvarleg Christina Jacobsen på tlf. 467 46 205 for innmåling.

Vil også gjera merksam på at det kan vera private vass-, spillvass- og overvassleidningar i området som ikkje er registrert hos oss. Skulle dette gravearbeidet avdekka vass-, overvass- eller spillvassleidningar ynskjer me at de kontaktar oss slik at desse vert registrert.

Gjeld gravearbeidet etablering av nye konstruksjonar gjeld VA-norm for Kvinnherad kommune kapittel 4.4: Leidningar skal ikkje liggja nærare hus eller andre konstruksjonar enn 4 mtr. Dersom dette likevel er naudsynt, skal beskriving med teikningar og utrekningar vere godkjent av VA ansvarleg i kommunen før arbeidet vert iverksatt/starta opp. Søknad om dispensasjon frå VA-norma må sendast inn til oss. Ved etablering av nye kablar skal det vera ein minimums avstand på 1 mtr til offentlege leidningar.

**Dersom det skal gravast i kommunal veg/grunn for framføring av kablar og leidningar, må det søkjast særskilt om graveløyve.** Søknadsskjema for dette finn du på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Med helsing  
KVINNHERAD KOMMUNE

Christina Nyland Jacobsen  
*Ingeniør*

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*