

Fra: Arnljot Einride Strømseng[aes@nve.no]

Sendt: 10.02.2026 10:33:23

Til: Post[post@kvinnherad.kommune.no]

Tittel: NVEs svar på spørsmål - NVE sak 202602373-1 - Førespurnad nano kraftverk - Kvinnherad Kommune

---

Hei.

Spørsmålet ditt avhenger av flere forhold, og det er derfor ikke mulig å slå fast at det aktuelle kraftverket ikke trenger å søke NVE. Det er den potensielle negative påvirkningen tiltaket kan ha på allmenne interesser som avgjør om det er konsesjonspliktig etter vannressursloven.

Dersom kraftverket planlegges i et vernet vassdrag, er det meldepliktig etter vannressursloven (vrl) § 34. Meldingen skal da sendes til NVE. Dette gjelder uavhengig av kraftverkets størrelse.

Selv om kraftverket du viser til virker lite, må det uansett planlegges slik at det alltid slippes minst alminnelig lavvannføring som minstevannslipp, jf. vrl. § 10. Å tørrlegge elver med årssikker vannføring er konsesjonspliktig.

Her finner du mer informasjon:

<https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdrag-og-grunnvannstiltak/>

### **Viktig informasjon for deg som planlegger tiltak i vassdrag**

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private interesser.

Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen bør i så tilfelle sendes NVE for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Iverksetting av konsesjonspliktige tiltak uten nødvendig tillatelse er straffbart etter vannressursloven § 63.

Vi minner om at tiltaket må avklares i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven. Hvis det er behov for å fjerne kantvegetasjon må dere søke Statsforvalteren om dispensasjon fra vrl. § 11.

Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader og ulemper for private interesser som følger av tiltaket.

Skulle det være ytterligere spørsmål så ta kontakt.

Mvh

**Arnljot Einride Strømseng**

Seniorrådgiver

## Energi og konsesjonsavdelingen

Seksjon for grunnvann- og vassdragskonsesjon (EKG)

Telefon: (+47) 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 97 57, mobil: 95 72 63 03

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller direkte: [aes@nve.no](mailto:aes@nve.no)

Web: [www.nve.no](http://www.nve.no)

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#)



---

**Fra:** Svein Marken <[svein.marken@kvinnherad.kommune.no](mailto:svein.marken@kvinnherad.kommune.no)>

**Sendt:** tirsdag 27. januar 2026 07:22

**Til:** NVE Postmottak <[nve@nve.no](mailto:nve@nve.no)>

**Emne:** Førespurnad nano kraftverk - Kvinnherad Kommune

Hei,

Kvinnherad kommune mottok førespurnad om søknadsplikt for nanokraftverk(mindre enn 100KW).

Har NVE praksis/henvisningar til tilsvarande førespurnader?

Det blir opplyst at det er ikkje er graving eller tilrettelegging i bekk(uttak vatn er opplyst som slange som blir lagt i bekk), og ikkje gravd ned.

Sjølve turbin/generator er opplyst til å krevje areal mindre enn 1m2, medan nettleidning frå generator til hus skal gravast ned.

Høyrer frå dykk.

Med helsing

**Svein Marken** | rådgjevar byggesak

[www.kvinnherad.kommune.no](http://www.kvinnherad.kommune.no) | 



*Ver merksam på at all dialog på e-post som er arkiverdig etter arkivlova, vil bli registrert i vår offentlege postjournal.*

