



JOHANSEN RØR AS  
Att: Johansen Jan Ove  
Ligrendvegen 2  
5593 SKÅNEVIK

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
QQVT2371	GID 81/211	2022/4486	Egil Eide	Husnes, 12.07.22

## Tilknytingsløyve til offentlig leidningsnett - 81/211 - mellombels brakkerigg

### Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrleggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande stikkleidningutafor kum SID67384.
- Spillvassleidningen skal koplast til i kum SID65941 ved kjerneboring av hull med montert AR pakning.
- Det skal innstallerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad kommune §5*. Vassmålar skal leverast av VA. Eigar av egedomen er ansvarleg for at målarer står frostfritt. Vassmålar registreringa skal leverast saman med ferdigmeldinga.
- Alle leidningar skal målast inn i hht *Leidningsregistreringsforskriften* og VA-norm for Kvinnherad kommune. Innmålingsdata inkl. foto skal sendast til [va@kvinnherad.kommune.no](mailto:va@kvinnherad.kommune.no)
- Straks arbeidet med vatn og/eller avløp er ferdig, skal Ferdigmelding sendast inn. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Då dette er ein midlertidig brakkerigg, vert det ikkje fakturert tilknytingsgebyr. Vert riggen ståande lengre enn 2 år, vert tilknytingsgebyra fakturert.

Sjå vår heimeside for retningsliner på private stikkleidningar:

<https://www.kvinnherad.kommune.no/private-stikkleidningar>

Ref. Standard abonnementsvilkår, kapittel 2: Dersom arbeidet med tilknytninga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

NB Dersom etableringa av stikkleidningar og kummar kjem på andre grunneigarar, må grunnavtale på plass før arbeidet kan ta til.

Vil også gjera merksam på at dette løyvet ikkje gir noko løyve til tiltak som kjem inn under krav til søknadspått i Plan og Bygningslova.

- Etablering av stikkleidningar er søknadspåttig etter Plan og Bygningslova. Ta kontakt med avdeling for byggesak og geodata dersom De treng rettleiing for søknadsprosess eller har spørsmål.

Med helsing  
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide

Einingsleiar Vatn og Avløp

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*

**Kopi til:**

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
HELLESØY VERFT AS	Løfallstrand 281	5474	LØFALLSTRAND
KVINNHERAD KOMMUNE	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL
KVINNHERAD KOMMUNE Att: Sak 2022/4457	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL