



TEGNFORKLARING:

	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning		
Spilltvann		
Pumpeledning spilltvann		
Avløp felles		
Overvann		
Drens		
Ledning utgår		
Kum		
Isolasjon		
Kumnummer		
Sandfang (grøft/gate)		
Hjelpestuk (grøft/gate)		
Entreprisegrense		
Eiendomsgrense		

MERKNADER

- VA-anlegg isoleres ved overdekning < 1,3 meter utenfor veg og ved overdekning < 1,5 meter i veg
- Kabelgrunnlag er ikke vist - BKK må kontaktes for å vise dette

HENVISNINGER

- For plan- og profil se GH010-GH012
- EUREF89 UTM 32N, NN2000

01	Tegninger til byggesøknad	RAM	MAGFAE	SILERT	04.06.2026
Rev.	Endring	Utført	Kontr.	Ansv.	Dato
Kvinnherad kommune		RAMMAN	MAGFAE	MALI	23.06.2023
P-4023 Børnes veg		Målestokk	1:750	Format	A1
Oversiktstegning VA-anlegg		Oppdragsansvarlig	Maria M. Lines		
Byggesøknad		Prosjekt nummer:	2313051		
	HRP AS Dronning Eufemias gt. 16, 0191 Oslo Tlf. sentralbord + 47 488 00 555 Firmapost: post@hrp.no	Fag	Tegning nummer:	Rev.	
		RIVA	GH001	01	