


Dato: 29.09.2022

# Kvinnherad kommune

## Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: EHEU2264 Saksnummer: 2022/1281


### Foretak

 INTO RØYR AS  
Org.nr: 990977631  
Sundsvegen 77  
5450 SUNDE I SUNNHORDLAND

 **Kontakt**  
THOMAS ASPMO


 **Telefon**  
95472205


 **Mobil**  
95472205


 **Epost**  
thomas@intoroyr.no

### Kontaktperson

 ASPMO THOMAS

 **Telefon**  
95472205

 **Telefon**  
95472205


 **Epost**  
thomas@intoroyr.no

### Eiendomsdetaljer


 **Adresse**  
Bjellandsvegen 41

 **Gårds- og bruksnummer**  
152/4

 **Bygningsnummer**  
140038636

 **Bolignummer**  
H0101

### Eier/tiltakshaver

 Bjelland Olav Johan  
Bjellandsvegen 39  
5450 Sunde I Sunnhordland  
NORGE


 **Epost**  
-

 **Telefon**  
-


 **Mobil**  
-


### Arbeid utført

 **Type tiltak**  
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**  
Bolig

 **Beskrivelse av tiltaket**  
-

 **Type arbeid**  
Vann, utvendig  
Spillvann, utvendig  
• Privat rensesanlegg

 **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
27.01.2022

**Ferdigdato**  
26.10.2022

## Beskrivelse av stikkledninger

---



Vann

PE100 ledning på 32 mm

Koblet på utlagt stikk med dimensjon 32 mm

## Utstyr

---



Tilbakeslagssikring (1)

Væskekategori: 3, type beskyttelsesmodul: Kontrollerbar tilbakeslagsventil (EA)

Systemskisse for tilbakeslagssikring:



Stoppekran (1)

Antall: 1

# Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.




SOSI-fil  
Skisse.sos

## Vedlegg til ferdigmelding

---

 Filer (0)


-


 Andre opplysninger

-

## Ferdigstilling

---

 Ferdigstillingsdato vann  
08.08.2022

 Ferdigstillingsdato spillvann  
08.08.2022

 Tilleggsopplysninger

-