



INTO RØYR AS
Att: ASPMO THOMAS
Sundsvegen 77
5450 SUNDE I SUNNHORDLAND

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
FYNM7138	GID 138/114	2022/5492	Egil Eide	Husnes, 03.10.22

Tilknytingsløyve til offentlig leidningsnett - 138/114 - To-mannsbustad

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrleggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande stikkledning med minimum/bakkeventilar som vert fordelt med eige stikk til kvar eining.
- VA skal varslast straks tilkoplinga er gjennomført slik at ventilen på stikkledningen kan plomberast.
- Spillvassleidningen skal koplast til eksisterande stikk på tomte og fordelast til kvar eining via kråkefot minikum.
- Det skal innstallerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad kommune §5*. Vassmålar skal leverast av VA. Eigar av egedomen er ansvarleg for at målarer står frostfritt. Vassmålar registreringa skal leverast saman med ferdigmeldinga.
- Alle leidningar skal målast inn i hht *Leidningsregistreringsforskriften* og VA-norm for Kvinnherad kommune. Innmålingsdata inkl. foto skal sendast til va@kvinnherad.kommune.no
- Straks arbeidet med vatn og/eller avløp er ferdig, skal Ferdigmelding sendast inn. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Det vert ikkje gitt ferdigattest/bruksløyve (gjeld også midlertidig) før vilkåra i løyvet er oppfylt, samt tilknytingsgebyr for vatn og avløp er betalt.

Sjå vår heimeside for retningslinjer på private stikkleidningar:

<https://www.kvinnherad.kommune.no/private-stikkleidningar>

Tilknytingsgebyra skal vera fakturert og betalt før anlegget kan takast i bruk (jmf Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune §4), til ei kvar tid gjeldande gebyrstørleik. Ynskjer ein å nytta vatn for eksempel i byggeperioden, må VA kontaktast slik at gebyra vert fakturert og plomberinga kan opnast.

Ref. Standard abonnementsvilkår, kapittel 2: Dersom arbeidet med tilknytninga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

NB Dersom etableringa av stikkleidningar og kummar kjem på andre grunneigarar, må grunnavtale på plass før arbeidet kan ta til.

Vil også gjera merksam på at dette løyvet ikkje gir noko løyve til tiltak som kjem inn under krav til søknadsplikt i Plan og Bygningslova.

- Etablering av stikkledningar er søknadspliktig etter Plan og Bygningslova. Ta kontakt med avdeling for byggesak og geodata dersom De treng rettleiing for søknadsprosess eller har spørsmål.

Med helsing
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide

Einingsleiar Vatn og Avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Sf Eigedom As	Seimsvegen 140	5472	Seimsfoss
KVINNHERAD BYGG AS	Seimsvegen 140	5472	SEIMSFLOSS
KVINNHERAD KOMMUNE	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL
Att: Svein Marken - sak nr 2022/5307			