



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

BRØDRENE MUSLAND MASKIN AS
Børnes 29

5463 USKEDALEN

| Saksbehandlar | Tlf. direkte innval | Vår ref. | Dykkar ref. | Dato |
|---------------|---------------------|-------------|--------------|------------|
| Egil Eide | 993 56 126 | 2022/6237-2 | Roar Musland | 19.11.2022 |

Dispensasjon frå VA-norm for Kvinnherad kommune - 145/254 - nødstraumsaggregat

Det vert gjeve dispensasjon frå VA-norm for Kvinnherad kommune kapittel 4, plassering av nødstraumsaggregat nærare enn 4 meter frå kommunale VA-leidningar på fylgjande vilkår:

- Fundamentet til aggregatet må vera konstruert slik at det ikkje vert skada om det vert litt undergravd i nordre hjørna. (Dersom det vert naudsynt å grava ned på VA-leidningar)
- Kablar frå/til aggregatet må kryssa VA-leidningane på raskast mogleg måte. Må dei etablerast langs med, skal det vera med ein avstand på minimum 1 mtr.



Med helsing
KVINNHERAD KOMMUNE

Egil Eide
Einingsleiar Vatn og avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:

Kvinnherad kommune v/Knut Bjørgvik – Einingsleiar Bygg og Eigedom

Rosendalsvegen 10

Kvinnherad kommune v/Grethe Sandvik – Egedomsforvaltar Teknikk og Miljø

Rosendalsvegen 10

Kvinnherad kommune V/Arill Krossøy – Avdelingsleiar VA

Kvinnherad kommune v/Christina Nyland Jacobsen – GIS Ansvarleg VA

Rosendalsvegen 10

Teca as v/Tore Eikeland