



Kvinnherad kommune
Samfunnsutvikling

Postboks 103
5649 EIKELANDSOSEN
TLF: 56 58 11 30
Faks: 56 58 11 99
post@byggadmin.no

Dato: 11.10.2016

**REGULERINGSPLAN ØYERHAUGEN,
ØYREHAMN GNR/BNR 163/1 og 4
SØKNAD OM BYGGELØYVE FOR VEG- OG VA-ANLEGG I FELTET**

Viser til godkjent reguleringsplan for nytt hyttefelt på eigedom 163/1 og 4. Det vert med dette søkt om byggeløyve for nytt VA-anlegg og vegnett i feltet som vist på vedlegg inkludert slamavskiller og utslepp til sjø. Sjølve søknaden om løyve til å etablere utslepp vert sendt som eigen søknad. Anlegget får brannvassdekning med vatn frå oppdrettsanlegget, men skal ikkje overleverast til kommunen.

Som vist på vedlegg er det ikkje full brannvassdekning til alle dei nye tomtene.

- For tomt 4 er avstanden 70 meter
- For tomt 5 er avstanden 60 meter
- For tomt 3 er avstanden 70 meter

Ber om godkjenning av planen, med desse avvika.

Ansvarleg utførande røyrleggjar har ikkje tiltaksklasse II. Men vi har vurdert hans erfaring og kompetanse til å kunne tilfredsstille dette tiltaket i klasse II.

Vi har ikkje motteke merknader frå naboar i samband med nabovarsling av tiltaket.

Med helsing

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
André Bjørndal