



BESTEMMELSER:

Avstikk til bygg skal ha dimensjon vannledning: 32 mm PE 100 SDR11 og Spillvannsledning: 110 mm PVC SN8

På alle tomter skal det monterast bakkekraner for vatn og stakelum på spillvatn før fritidskoling

Alle vassleidningar skal leggjast med materiale PE 100 SDR11

Alle spillvassleidningar skal leggjast med materiale PVC SN8

Alt overvann skal gå til terreng. Det må leggjast stikkrennerer minst dim. 400 mm DVD under vegger der dette er naudsynt.

Alle spillvassleidningar skal ha overdekning minst lik 1,0 meter og fall minst lik 20 promille

Alle vassleidningar skal ha overdekning minst lik 1,5 meter.

Utslippsledning til sjø fra slamavskiller skal være 110 mm PE 100 SDR11 og gå til kote -15.

Det skal monterast krakk i PE på utstepp

Vassledning vert kopla til eksisterande vassledning ved VK1.

TEGNERKLARING:

- · - · - Spillvannsledning
- Vannledning
- - - - - Overvannsledning
- Kum/hydrant
- Slamavskiller

Roald Hauge			
Hyttefelt gnr/bnr 163/1 og 4	Målestokk	1:1000	
VA-plan	Date	04.10.16	
	Tegnet av	ABJ	
	Fagkontroll		
	Godkjent av		
	SAK NR.		
	TEGN NR.	H1	
	REV. NR.		
Tegningstittel Vedlegg til byggesøknad BYGGADMINISTRASJON Harald Bjørndal O.S. <small>PROSJEKTLEIING-ANSVAR-UTVÆRNERING-OPPLASS</small> <small>5400 DRUMANDØEN TV 3609150 FAX 3609189</small>			