



KVINNHERAD
KOMMUNE

Vatn og avløp

TM ANLEGG AS


Sjøvegen 66

5462 HERØYSUNDET

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Christina Nyland Jacobsen	467 46 205	2023/5-174		15.06.2023

Svar på gravemelding - Påvising av leidningar - 83/32

Viser til Dykkar melding om graveaktivitet ved Heradstunet i følgjande merka område (raud strek):



I området det vert vist til har Kvinnherad kommune registrert avløpsleidningar. Det er også registrert vassleidningar for Rosendal og omland vassverk (ROV). De må kontakta ROV for evt. info vassleidningsnettlet her (vi har registrert dei kartet). Sjå elles vedlagte kartutsnitt.

NB Leidningane er ikkje innmålt, men teikna på antatt plassering. Det kan difor være avvik frå teikna plassering til kvar leidningane ligg.

Når det skal gravast nær leidningane skal det vera med mannskap frå kommunen. Ring vår Fagkoordinator - 901 26 768 minimum to virkedagar før graving, for å avtala tidspunkt. Dersom ein avdekker eksisterande røyr under arbeid, kontakt landmålar/GIS-ansvarleg Christina Jacobsen på tlf. 467 46 205 for innmåling.

Vil også gjera merksam på at det kan vera private vass-, spillvass- og overvassleidningar i området som ikkje er registrert hos oss. Skulle dette gravearbeidet avdekka vass-, overvass- eller spillvassleidningar ynskjer me at de kontaktar oss slik at desse vert registrert.

Det er også registrert kommunal gatelyskabel i det aktuelle graveområdet. Ring vår Avdelingsleiar på Veg og Park, Lars Arne Opedal – 902 68 645 minimum to virkedagar før graving, for å avtala tidspunkt for påvising av kabel.

Gjeld gravearbeidet etablering av nye konstruksjonar gjeld VA-norm for Kvinnherad kommune kapittel 4.4: Leidningar skal ikkje liggja nærare hus eller andre konstruksjonar enn 4 mtr. Dersom dette likevel er naudsynt, skal beskriving med teikningar og utrekningar vere godkjent av VA ansvarleg i kommunen før arbeidet vert iverksatt/starta opp. Søknad om dispensasjon frå VA-norma må sendast inn til oss. Ved etablering av nye kablar skal det vera ein minimums avstand på 1 mtr til offentlege leidningar.

Dersom det skal gravast i kommunal veg/grunn for framføring av kablar og leidningar, må det søkjast særskilt om graveløyve. Søknadsskjema for dette finn du på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Med helsing
KVINNHERAD KOMMUNE

Christina Nyland Jacobsen
Ingeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:

Lars Arne Opedal
arill krossøy
ROSENDAL OG OMLAND VASSVERK L/L
Per Inge Naterstad

Rosendalsvegen 10

Postboks 147
Rosendalsvegen 10