



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Sektor samfunnsutvikling - avdeling plan

ABO PLAN & ARKITEKTUR AS  
Postboks 291

5203 OS

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Sara Brattfjell Heggland		2022/4056-67		31.07.2023

## Vikår - VA-rammeplan - Detaljregulering for Pollen næringsområde

Vedlegger tilbakemelding frå VA-avdelinga med godkjent VA-rammeplan for Detaljregulering for Pollen næringsområde PlanID 20220008 med følgjande vilkår som skal innarbeidast i planforslaget før 2. gongshandsaming.

### Godkjenning og vilkår:

VA-rammeplan i samband med detaljregulering av Pollen næringsområde vert godkjent på fylgjande vilkår:

- Når VA-anlegget skal etablerast, skal dette utførast i hht VA-norm for Kvinnherad kommune.
- 2.4.2 Vassleidningsanlegget skal overtakast av Kvinnherad kommune etter at dette er godkjent, til og med vasskum K4.
- 3.2.2 Spillvassanlegget skal overtakast av Kvinnherad kommune etter at dette er godkjent, til og med spillvasskum K5.
- Overvass røyr må etablerast som dobbelvegga anleggsrøyr.
- 4.6.2 Kvinnherad kommune overtar ikkje overvassanlegget. Kvinnherad kommune overtar berre overvassanlegg som er bygd i samanheng med kommunale vegar. Våre opplysningar er at kommunen ikkje skal overta vegar i dette området.
- Før ein eventuell byggefase tar til må detaljteikningar for VA-anlegget sendast til godkjenning hos Eining for Vatn og Avløp. Dette inkluderer også kumteikningar.

Med helsing  
KVINNHERAD KOMMUNE

Sara Brattfjell Heggland  
Rådgjevar

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*

Kopi til:

Egil Eide

Kvinnherad kommune