

**Adresse**  
Postboks 103  
5649 Eikelandsosen

**Org.nr** 992238755  
**Telefon** 56581130 **Mobil**  
**Email** post@byggadmin.no

## Vedlegg til søknad om ferdigattest

Viser til tilsynsrapport fra Kvinnherad Brann og Redning, datert 03.11.2021, sak 1000969, der det vart funne 2 manglar. Desse er no retta opp i ved at ein har montert stålrør i pipa og det er etablert røminigsveg fra 3. etasje. Me ber derfor om at tilsynsrapporten vert lukka.

Det vart i søknad om løyve til tiltak spesifisert at brannstegen skulle vera kvit for å ha same farge som husvegg. Ved ein feiltakelse er denne blitt montert i svart. Dette skal leverandør rette opp i og bytte til kvit i løpet av uke 50. Me håper at dette ikkje er til hinder for å gi ferdigattest på tiltaket.