

Knut Løvfall

5474 LØFALLSTRAND

**MELDING OM UTSLEPP - 81/233 - LØFALLSTRAND - KNUT
LØVFALL - PRESISERING AV MINSTEKRAV**

Vi viser til motteke melding om utslepp tilsvarande frå 2 fritidshus, og til vår tlf.samtale i dag om minstekrav til rensing og utsleppsdjupne.

Eg stadfestar med dette vår semje om at det vert etablert eit anlegg med 1 stk 3-kamra slamavskillar på min. 4 m³, og at avløpsledning (ordinær dimensjon min. Ø 110 mm) går ut til 20 m djupne (godt straumskikt). Desse opplysningane skulle vore fylt inn i meldingsskjemaet, pkt. 3.2. Kvit sone.

Med helsing

Arne Gjellan
rådgjevar miljø

Kopi til: - PAB-byggesak v/ J.H.Kjærland, her