

Følgerebrev for revidert plan etter første gangs handsaming av PlanID 20180002

Kart:

Kartet er utvida til å ta med avkjørsle frå hovudveg. Her er nytta frisisiktsone 4x70m.

Føresegner:

2.11 og 2.12 er utvida. Sløkkevatn og massebalanse

3.2 er endra til 1,5 parkringsplassar per bustad på eigen grunn

4.4. er lagt til, for å syna at hovudvegen er offentleg veg

Planomtale

10. Meir utdjupande om kvikkleireskred

13.4. Kort utdjuping om massebalanse

ROS-analyse

1.1.1.1. Kvikkleire

Kort oppsummering ang vurdering av fare for kvikkleireskred, samt foto av området som visar berg i dagen og bergryggar under grunt jordsmonn. Dette skal i følgje NVE sin vegleiar tilseia at området er trygt for kvikkleireskred.