



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

Vår ref.: 2022/1407-34

Dato: 23.05.2023

Til: Kvinnherad kommune

Frå: Egil Eide

Notat gjeld: Kommenterar frå VA - utkast til plandokument for internt gjennomsyn

Planomtale:

- 4.11.1: Ikkje nytta ordlyden «nyleg vedtatt» då Kommunedelplan for vassforsyning og avløp vart vedteken 17.09.2020. (Handligsdelen skal rullerast i 2023)
- Forkortinga av Risnes avløpsreinseanlegg er Risnes RA. (ARA er ikkje noko forkorting som VA nyttar.)
- Forkorting av slamavskiljar er SA.
- I omtalen av Husnes Industriområde SA bør «tanken» bytast ut med «anlegget».
- Ein kan med fordel nytta avløp og ikkje avlaup.

Føresegner:

- Bør det takast med at det skal søkjast om tilknytning til offentleg leidningsnett for vassforsyning og avløpsinnsamling i Rekkjefølgjeføresegner?

VAO-plan GH 100

- Det må setjast av plass til at Husnes Industriområde SA kan utvidast med ei linje til.
- VL 250 PE må takast med heilt ned til kaiområdet.
- Vassleidningen må etablerast med nokre stikk for å få full brannvassdekning, innafor 50 mtr. frå objekta.
- Vass- og avløps stikk ut frå hovudvegen må planleggjast meir detaljert slik at ein unngår å gå inn i veglekamen etterpå.
- Forsyningsnett (inkl trafoar) for el må inn i planen for å unngå konflikt med VA i ei planlagt utbygging. Sjå VA-norm for avstandar.
- Det må etablerast kumpunkt i hht VA-norm for Kvinnherad kommune.
- Det må lagast ein nettmodell som viser brannvasskapasiteten i næringsparken. (liter i sekundet med min 1 bar resttrykk)

VAO-plan GH 101

- Statnett skal bygga VL 250 PE frå SID 56987 og opp til sitt anlegg. Tar også med seg Ø160mm spillvassleidning. Deira plassering av trase stemmer stort sett med plankartet. Kvinnherad kommune overtar anlegget som Statnett bygger etter at det er ferdig, og bygger vidare mot nord.
- Vassleidningen må etablerast med nokre stikk for å få full brannvassdekning, innafor 50 mtr. frå objekta.
- Vass- og avløps stikk ut frå hovudvegen må planleggjast meir detaljert slik at ein unngår å gå inn i veglekamen etterpå.
- Forsyningsnett (inkl trafoar) for el må inn i planen for å unngå konflikt med VA i ei planlagt utbygging. Sjå VA-norm for avstandar.
- Det må etablerast kumpunkt i hht VA-norm for Kvinnherad kommune.
- Det må lagast ein nettmodell som viser brannvasskapasiteten i næringsparken. (liter i sekundet med min 1 bar resttrykk)

Kopi til:

Per Inge Naterstad