



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

MESTA AS DK1101 Dalane / DK4602 Hardanger
Postboks 253


1326 LYSAKER

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Christina Nyland Jacobsen	467 46 205	2024/5-238		15.11.2024

Svar på gravemelding - Påvising av leidningar - 83/62

Ønska oppstart:	Venta avslutta:	Type aktivitet:
20.11.2024	30.11.2024	Grave til kabelgrøft og nedsetjing fundament

Kart som viser aktivitetsområdet:



Eg viser til melding frå deg om graveaktivitet. I området det vert vist til har Kvinnherad kommune registrert avløpsleidningar. Sjå vedlagte kartutsnitt. **NB** Leidningane er innmålt, og kan påvisast. Det kan for private leidningar vera avvik frå teikna plassering til kvar leidningane ligg, då vi ikkje har innmålingsdata på desse. De bør kontakta Rosendal og omland vassverk (privat vassverk) for informasjon om deira vassleidningar i aktuelt område.

Når det skal gravast nær leidningane skal det vera med mannskap frå kommunen. Ring vår Avdelingsleiar 901 26 768 minimum to virkedagar før graving, for å avtala tidspunkt.

Dersom ein avdekker eksisterande røyr under arbeid, kontakt landmålar/GIS-ansvarleg Christina Jacobsen på tlf. 467 46 205 for innmåling.

Vil også gjera merksam på at det kan være private vass-, spillvass- og overvassleidningar i området som ikkje er registrert hos oss. Skulle dette gravearbeidet avdekka vass-, overvass- eller spillvassleidningar ynskjer me at de kontaktar oss slik at desse vert registrert.

Gjeld gravearbeidet etablering av nye konstruksjonar gjeld VA-norm for Kvinnherad kommune kapittel 4.4: Leidningar skal ikkje liggja nærare hus eller andre konstruksjonar enn 4 mtr. Dersom dette likevel er naudsynt, skal beskriving med teikningar og utrekningar vere godkjent av VA ansvarleg i kommunen før arbeidet vert iverksatt/starta opp. Søknad om dispensasjon frå VA-norma må sendast inn til oss. Ved etablering av nye kablar skal det være ein minimums avstand på 1 mtr til offentlege leidningar.

Dersom det skal gravast i kommunal veg/grunn for framføring av kablar og leidningar, må det søkjast særskilt om graveløyve. Søknadsskjema for dette finn du på Kvinnherad kommune sine heimesider.

Med helsing
KVINNHERAD KOMMUNE

Christina Nyland Jacobsen
Ingeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:
ROSENDAL OG OMLAND VASSVERK SA
Arill Krossøy

Postboks 147