



BESTEMMELSER:

Avstikk til bygg skal ha dimensjon vannledning: 32 mm PE 100 SDR11 og Spillvannsledning: 110 mm PVC SN8

På alle tomter skal det monterast bakkekraner for vatn og stakelum på spillvatn før fritidskoling

Alle vassleidingar skal leggjast med materiale PE 100 SDR11

Alle spillvassleidingar skal leggjast med materiale PVC SN8

Alt overvann skal gå til terreng. Det må leggjast stikkrenner minst dim. 400 mm DVD under veger der dette er naudsynt.

Alle spillvassleidingar skal ha overdekning minst lik 1,0 meter og fall minst lik 20 promille

Utslippsledning til sjø fra slamavskiller skal være 160 mm PE 100 SDR11 og gå til kote -15.

Det skal monterast krakk i PE på utstepp

Vassledning vert kopla til eksisterande vassledning ved VK1.

TEGNFORKLARING:

- · - · - Spillvannsledning
- Vannledning
- Overvannsledning
- Kum/hydrant
- Slamavskiller

Georg Øyerhamn			
Hyttefelt gnr/bnr 163/1 og 4	Målestokk	1:1000	
VA-plan	Date	15.10.15	
	Tegnet av	ABJ	
	Fagkontroll		
	Godkjent av		
	SAK NR.		
	TEGN NR.	H1	
	REV. NR		
BYGGADMINISTRASJON Harald Bjørndal O.S. <small>PROSJEKTADMINISTRASJON-UTVÆRNER-UTVÆRNINGSMIDDEL-OPPLASS</small> <small>5400 ENDRINGSVEIEN TV 4601150 FAX 5401181</small>			