

Fra: Synneve Skei[synneve.skei@kvinnherad.kommune.no]  
Sendt: 02.12.2016 13:17:00  
Til: Synneve Skei[synneve.skei@kvinnherad.kommune.no]  
Tittel: VS: Gnr/bnr 27/28. Søknad om utslepp til sjø fra nytt hyttefelt.

---

**Fra:** Synneve Skei  
**Sendt:** 2. desember 2016 11:32  
**Til:** 'Andre Bjørndal'  
**Emne:** SV: Gnr/bnr 27/28. Søknad om utslepp til sjø fra nytt hyttefelt.

Hei.

Eg har gått gjennom søknaden din for både Segltangen og Øyarhamn.  
Kunne du tatt ei grundig gjennomgang for å sjå om alt stemmer med gnr7bnr i søknadene og dimensjon for slamavskiljarar.

Her i Kvinnherad kommune har vi krav til 4 m3 til 1 hytte. Slamavskiljar på 3 m3 for to hytter verkar ikkje tilfredsstillande.

Kan ikkje sjå at søknad etter kap. 13 var sendt for Øyarhamn.

Viktig om du oppdager feil at du sender inn søknaden på nytt med rett opplysningar.

Eg høyrer frå deg!

Helsing  
Synneve Skei  
Miljøkonsulent  
Kvinnherad kommune  
46892097

---

**Fra:** Andre Bjørndal [<mailto:andre@byggadmin.no>]  
**Sendt:** 29. november 2016 11:17  
**Til:** Post  
**Kopi:** Synneve Skei  
**Emne:** Gnr/bnr 27/28. Søknad om utslepp til sjø fra nytt hyttefelt.

Hei.

Vedlagt ligger ny søknad om utslepp til sjø for regulert hyttefelt på Segltangen

Vedlagt ligger:

- Søknadsskjema med vedlegg
- Følgebrev.

Utslepp er no på kote -20.

Berekningar er basert på VA-miljøblad nr. 48 og samtaler med VPI.

Vi har brukt 5 pe Pr. hytte.

Etter samtaler med VPI har vi brukt en hyttefaktor på 0,25 ved berekning av slamvolum. Bakgrunnen for dette er at ei hytte er i bruk om lag 90 dagar (eller ¼ ) av året.

Vi er ansvarleg søkjar. Tiltakshavar er Eddi Grønevik.

Eigar av anlegga må vi komme tilbake til når ein sender inn FDV-dokumentasjonen

Mvh.

Andrè Bjørndal

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS

Mobil: 95042104