



BESTEMMELSER:

Avstikk til bygg skal ha dimensjon vannledning: 32 mm PE 100 SDR11 og Spillvannsledning: 110 mm PVC SN8

På alle tomter skal det monterast bakkekraner for vatn og stakelum på spillvatn før fritidskoling

Alle vassleidningar skal leggjast med materiale PE 100 SDR11

Alle spillvassleidningar skal leggjast med materiale PVC SN8

Alt overvann skal gå til terreng. Det må leggjast stikkrenner minst dim. 400 mm DVD under vegger der dette er naudsynt.

Alle spillvassleidningar skal ha overdekning minst lik 1,0 meter og fall minst lik 20 promille

Alle vassleidningar skal ha overdekning minst lik 1,5 meter.

Utslippsledning til sjø fra slamavskiller skal være 110 mm PE 100 SDR11 og gå til kote -20.

Det skal monterast krakk i PE på utstepp

Vassledning vert kopla til eksisterande vassledning ved VK1.

TEGNFORKLARING:

- · - · - Spillvannsledning
- Vannledning
- - - - - Overvannsledning
- Kum/hydrant
- Slamavskiller

Roald Hauge

Hyttefelt gnr/bnr 163/1 og 4

VA-plan

Tegningsstadium Arbeidstegning

BYGGADMINISTRASJON
Harald Bjørndal O.S.

PROSJEKTLEIERSKAP - ARBEID - QVARTSLEIERSKAP - OPPMÅL

5400 DRUMMENSTADEN TV 0601191 FAX 0601181

Målestokk 1:1000

Date 04.02.17

Tegnet av ABJ

Fagkontroll

Godkjent av

SAK NR.

TEGN NR. H1

REV. NR.