



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

JOHANSEN RØR AS
Postboks 144

5594 SKÅNEVIK

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Egil Eide	993 56 126	2019/1429-9		12.06.2020

Tilknytingsløyve til offentleg leidningsnett - 112/160 og 112/161

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrleggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til i kum SID42814, ved etablering av mellomring på utstikk. Mellomringen må ha 2 uttak slik at stikkleidningen på brannkula kan flyttast ned på denne.
- VA skal varslast straks tilkoplinga er gjennomført slik at ventilen på stikkleidningen kan plomberast.
- Spillvassleidningen skal koplast til hovudleidningen ved etablering av kråkefot minikum.
- Det skal installerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad, §5*. Vassmålaren skal leverast av VA. Eigar av eigedomen er ansvarleg for at målaren står frostfritt. Skjema for vassmålarmonntasjen skal snarast mogleg etter montering sendast til digitalt via vår heimeside.
- Leidningar mot kommunale installasjonar skal inn-målast, og innmålingsdata inkl. foto skal sendast til va@kvinnherad.kommune.no Ref VA-norm for Kvinnherad kommune.
- Skjemaet *Ferdigmelding av VA-anlegg* skal sendast inn digitalt via vår heimeside, straks tilknytninga/installasjonen er utført. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Det vert ikkje gitt ferdigattest/bruksløyve (gjeld også midlertidig) før vilkåra i løyvet er oppfylt, samt tilknytingsgebyr for vatn og avløp er betalt.

Sjå vår heimeside for retningsliner på private stikkleidningar:
<https://www.kvinnherad.kommune.no/private-stikkleidningar>

Tilknytingsgebyra skal vera fakturert og betalt før anlegget kan takast i bruk (jmf *Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune §4*), til ein kvar tid gjeldande gebyrstorleik. Ynskjer ein å nytta vatn for eksempel i byggeperioden, må VA kontaktast slik at gebyra vert fakturert og plomberinga kan opnast.

Ref. *Standard abonnementsvilkår, kapittel 2*: Dersom arbeidet med tilknytninga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

Med helsing

Egil Eide
Einingsleiar Vatn og avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:
Elise Sundal
Stig Sundal
NORGESHUS AS
Kvinnherad kommune v/Torill Slåke

Seimshamrane 28
Seimshamrane 28
Postboks 161