



KVINNHERAD  
K O M M U N E

Seksjon forvaltning

«MottakerNavn»

«Adresse»

«Postnr» «Poststed»

«UtlandsAdresse»

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Anne Rita Eriksen	926 46 326	2020/2348-2	«REF»	15.09.2020

## Søknad om dispensasjon og tiltak utan ansvarsrett - 185/218

Omsøkt tiltak kan ikkje søkjast på som tiltak utan ansvarsrett. Bygningen er i to etasjar med målbart areal på loft. Det kjem dermed ikkje inn under tiltak som kan behandlast etter PBL § 20-4.

Det er viktig at dei som tar på seg ansvarsrett kan synleggjere at eit bygg av denne storleik tilfredstille brannteknisk krav når avstand til nabohus og eige hus er mindre enn 8 meter.

Med helsing

Anne Rita Eriksen  
*Fagkoordinator byggesak*

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*

Mottakarar:

Marius Grønstøl

TEIGEN BYGG & TRELAST AS AVD BYGGERN PRIVAT