

Hei Trond!

Viser til telefonsamtale.

Gjev munnleg tilsagn på at oppstart kan begynna så smått, MEN husk utstikking og endring nedanfor før noko meir vert gjort:

ENDRINGAR PÅ PLANTEIKNING, krav til TEK i§ 12-9 ikkje er oppfylt angående tilgjengelighet. (sjå ref TEK nedanfor)

Tilgjengelighet for Bad og toalett, Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:

a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m frem til fri plass ved siden av toalett.

b) Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone.

Skriv ut byggeløyve når nye planteikningar kjem og tilknytningsløyvet er OK.

Med helsing

Eva

byggesak