

Hei!

Gjeld Rosendal Turisthotel

Stadfester å ha motteke søknad utan ansvarsrett på bruksendring av loftsetasje og fasadeendring, journalført her i dag.

Vurderingar av tiltaket sitt omfang gjer at søknaden må omgjerast til **søknad med ansvarsrettar etter Plan & bygningslova § 20-1**, samt at bruksendringa vert i **tiltaksklasse 2**.

Innreiing av 8 rom for varig opphald og overnatting i 4 etasje/loft krev at du finn ein ansvarleg søkjar og at prosjektering og utføring ihht branncelleinndeling, rømningsvegar, sprinkling, lyd, røyrleggjing stettar krav i tekniske forskrifter. TEK10.

Ta gjerne kontakt med saksbehandlar Jon Harald Kjærland, tlf 53483273 for spørsmål eller om Du og evt eit ansvarleg firma ynskjer ein konferanse angående rett søknadsprosess :-)

mvh

Eva Sundal

Plan & byggesakavd

tlf 90513618