



Kvinnherad kommune

Rådmannen
Kommunalteknikk

Rosendalsvegen 10

5470 ROSENDAL

Tel: 53483100

Fax: 53483130

Org. nr: 964 967 636

Bankgiro: 3460.07.00083

post@kvinnherad.kommune.no

www.kvinnherad.kommune.no

facebook.com/kvinnherad

Halsnøy Trelast as
Nordevågsvegen 6

5454 SÆBØVIK



Saksbehandlar
Egil Eide

Tlf. direkte innval
53 46 19 02

Vår ref.
2011/3291-19

Dykkar ref.

Dato
22.12.2016

Ferdigsynfaring - 191/10 - Tekniske anlegg - Sandvikjo

Det vart gjennomført synfaring på VA-anlegget 12.12.16

Deltakarar: Kjell Tofte, Halsnøy Trelast – Thor Ivar Tofte, Halsnøy Trelast – Ragnar Arnevik, Halsnøy Trelast – Kjell Fatland, Magnar Hillestad Røyrleggjarforr. – Torleiv Gloppen, Kvinnherad kommune – Egil Eide, Kvinnherad kommune

I forkant av synfaringa er innmålingsdata, foto, trykkprøving, tettheitsprøving og video rapportar gjennomgått.

På synfaringa og videogjennomgang vart fylgjande punkter kommentert:

- Trase frå Slamavskiljar og mot kum SID62767 har motfall. Her må ein grava opp igjen og etablera fall på leidningen. Minimumsfall er 1:100 men kan også godta 1:200 i enkelte tilfelle.
- I vasskum SID62764 må det etablerast isolasjonsplata oppunder den flytande ramma. Dette på grunn av at kummen er så grunn at brannkula kan frysa.
- I vasskum SID62765 må dei boltane som er feil lengde på skiftast, samt at det må setjast inn manglande boltar.

Veg med tilhøyrande infrastruktur vart ikkje kontrollert i denne omgangen. Minner på at det skal gjennomførast ei synfaring på dette anlegget før asfaltering.

Når ovannemnte manglar er utbetra skal det sendast dokumentasjon på dette til post@kvinnherad.kommune.no og merka den med 2011/3291. Det kan gjevast midlertidig bruksløyve på teknisk anlegg opp til kum SID62782 når manglar er utbetra og dokumentasjon er motteken og funnen OK.

Kvinnherad kommune overtar teknisk anlegg til kr 0,00 og har ansvar for drifta, når det er gitt ferdigløyve på heile anlegget.

Med helsing

Egil Eide
saksbehandlar

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:
Jon Harald Kjærland