

Fra: Andre Bjørndal[andre@byggadmin.no]
Sendt: 06.12.2016 11:50:30
Til: Synneve Skei[synneve.skei@kvinnherad.kommune.no]
Tittel: SV: Gnr/bnr 27/28. Søknad om utslepp til sjø fra nytt hyttefelt.

Hei.

Sender over revidert søknad for anlegget på Øyerhamn gnr/bnr 163/4.

Her er utsleppet dimensjonert for tilsaman 12 hytter. Dei 11 i reguleringsplanen samt ein mulighet for at gnr/bnr 163/7 kan knyte seg til i framtida.

I VA-miljøblad nr. 48 kan ein nytte ein reduksjonsfaktor på hytter sidan desse ikkje er i bruk heile året.

Reduksjonsfaktoren reduserer berekninga av slamvolumet.

Ei hytte som er i bruk om lag halvparten av helgene i året samt i sommarferie og litt utanom vil vere i bruk i om lag 40 % av året.

For slamavskiller til tomt 1 og tomt 2 samt gnr/163/29 og 163/30 er det for desse to slamavskiljarane ikkje brukt reduksjonsfaktor. Her er då belastninga berekna som om det er bustader.

For slamavskiljar 3 er det brukt ein faktor på 0,5. Dette betyr at ein har lagt til grunn av hytta er i bruk i snitt om lag 180 dager i året i snitt for dei 7 hyttene.

Mvh.

André Bjørndal
Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS
Mobil: 95042104

Fra: Synneve Skei [mailto:synneve.skei@kvinnherad.kommune.no]
Sendt: 2. desember 2016 11:32
Til: Andre Bjørndal <andre@byggadmin.no>
Emne: SV: Gnr/bnr 27/28. Søknad om utslepp til sjø fra nytt hyttefelt.

Hei.

Eg har gått gjennom søknaden din for både Segltangen og Øyarhamn.

Kunne du tatt ei grundig gjennomgang for å sjå om alt stemmer med gnr7bnr i søknadene og dimensjon for slamavskiljarar.

Her i Kvinnherad kommune har vi krav til 4 m³ til 1 hytte. Slamavskiljar på 3 m³ for to hytter verkar ikkje tilfredsstillande.

Kan ikkje sjå at søknad etter kap. 13 var sendt for Øyarhamn.

Viktig om du oppdager feil at du sender inn søknaden på nytt med rett opplysningar.

Eg høyrer frå deg!

Helsing
Synneve Skei
Miljøkonsulent
Kvinnherad kommune
46892097

Fra: Andre Bjørndal [<mailto:andre@byggadmin.no>]

Sendt: 29. november 2016 11:17

Til: Post

Kopi: Synneve Skei

Emne: Gnr/bnr 27/28. Søknad om utslepp til sjø fra nytt hyttefelt.

Hei.

Vedlagt ligger ny søknad om utslepp til sjø for regulert hyttefelt på Segltangen

Vedlagt ligger:

- Søknadsskjema med vedlegg
- Følgebrev.

Utslepp er no på kote -20.

Berekingar er basert på VA-miljøblad nr. 48 og samtaler med VPI.

Vi har brukt 5 pe Pr. hytte.

Etter samtaler med VPI har vi brukt en hyttefaktor på 0,25 ved berekning av slamvolum. Bakgrunnen for dette er at ei hytte er i bruk om lag 90 dager (eller $\frac{1}{4}$) av året.

Vi er ansvarleg søkjar. Tiltakshavar er Eddi Grønevik.

Eigar av anlegga må vi komme tilbake til når ein sender inn FDV-dokumentasjonen

Mvh.

Andrè Bjørndal

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS

Mobil: 95042104