



# Kvinnherad kommune

Rådmannen  
Kommunalteknikk

Rosendalsvegen 10

5470 ROSENDAL

Tel: 53483100

Fax: 53483130

Org. nr: 964 967 636

Bankgiro: 3460.07.00083

[post@kvinnherad.kommune.no](mailto:post@kvinnherad.kommune.no)

[www.kvinnherad.kommune.no](http://www.kvinnherad.kommune.no)

[facebook.com/kvinnherad](https://facebook.com/kvinnherad)

Husnes Røyr v/Brede Grønningen  
Onarheimsvegen 4  
5460 Husnes



Saksbehandlar  
Kjersti Leth Lønning

Tlf. direkte innval  
53461908

Vår ref.  
2016/4250-2

Dykkar ref.

Dato  
06.01.2017

## Svar på søknad om tilknytning av offentlig ledningsnett - 136/9

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknyttinga skal utførast etter gjeldande VA-norm.
- Arbeidet skal utførast av godkjent røyrleggjar med ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande stikkeidning med T-røyr i kum SID37878 med ventil som er merka med varig skilt som viser gnr/bnr. Er anboringsklammeret dårleg må detta skiftast ut med AVK klammer. Det kan ikkje anborast nytt klammer.
- Spillvassleidningen skal koplast til via privat pumpekum til kum SID37876, ved kjerneboring og montering av AR-pakning
- Det skal installerast vassmålalarar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad*, §5. Vassmålaren vert levert av Kommunalteknikk. Ta kontakt med Torleiv Gloppen på nr 970 24 262. Skjema for vassmålarmontasjen skal snarast mulig etter montering sendast til [post@kvinnherad.kommune.no](mailto:post@kvinnherad.kommune.no)
- Leidningane skal inn-målalt, og inn-målingsdata inkl. foto skal sendast til [jens.helvik@kvinnherad.kommune.no](mailto:jens.helvik@kvinnherad.kommune.no)
- Skjemaet *Ferdigmelding av VA-anlegg* skal sendast til [post@kvinnherad.kommune.no](mailto:post@kvinnherad.kommune.no) når tilknyttinga er utført.

Med helsing

Kjersti Leth Lønning  
saksbehandlar

*Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.*