

Kvinnherad kommune
 Brannvernet
 Rosendalsvegen 10
 5470 Rosendal

Kvinnherad kommune	
20 DES. 2016	
Saksnr. 16/20	U.off.
Saksbeh. OOU	Kopi.



SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV ELDSTAD

Eigedommens adresse Hlmedalsvegen 165	Gards nr 245	Bruks nr 14	Telefon 90680428
Eigars namn TØRE HOLMEDAL	Adresse Hlmedalsvegen 165	Post nr 5453	Stad Utaker
Montørens namn Ingolf Wæstvik	Adresse Hlmedalsvegen 3F	Post nr 5453	Stad SUWDE
Eldstadens type og fabrikat SCAN 6414	Sintef nr 300-EIAB-1528-115	Brenseltype ved	Effekt i KW 6,7
Eldstadens plassering Støve	Sottluke plassering kjeller	Feietilkomst Ja	Tal på elstader tilknytt skorstein 1
Skorsteinstype Tegel	Produsent	Dimensjon cm2	Sintef nr skorstein

KONTROLLPUNKT

JA NEI

Er eldstaden montert etter monteringsrettleiinga?	+	
Er avstanden til brannmuren kontrollert?	+	
Er avstand til brennbart materiale kontrollert?	+	
Er det plate under og framføre eldstaden?	+	
Tåler golvet vekta av eldstaden?	+	
Er røykrøret montert i skorstein etter produsentens rettleiing?	+	
Er det feiemogligheiter for eldstad og røykrør?		+
Finns produktokumentasjon med rettleiing på byggebyggjeplassen?	+	
Er eldstaden sikra nok forbrenningsluft?	+	

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Utfyllt sjekklister	+	
Visuell kontroll	+	
Røyk	+	
Videokamera		+

Stad Utaker Dato 9/9-2015
 Sign Montør Ingolf Wæstvik

Stad Utaker Dato 9/9-15
 Sign Kontrollør TØRE HOLMEDAL