

Hei

Utstikkingsrapport dagsett 13.01.2017 viser at einebustaden er vesenleg flytta i høve til godkjent byggesøknad m/nabovarsling av tiltaket. Når endringa er meir enn 0,5 meter i høgde eller til side for omsøkt plassering, skal det sendast inn endringssøknad som vert nabovarsla. Vi treng nye fasadeteikningar som matchar med terreng og den nye plasseringa. Vi ber dykk senda inn endringssøknad snarast slik at byggetiltaket ikkje vert forsinka.

Mvh

Jon Harald Kjærland
sakshandsamar plan- og byggesaker
Kvinnherad kommune