



O. Jacobsen Trelast AS  
Tongavegen 94

5635 HATLESTRAND



Saksbehandlar  
John Kåre Mæland

Tlf. direkte innval  
91379657

Vår ref.  
2016/2666-16

Dykkar ref.

Dato  
13.01.2017

## UTSTIKKINGSRAPPORT FOR - 8/26 – RUNE DALE

Til stades: Tiltakshavar Rune Dale.

Bygget vart stukke med utgangspunkt i situasjonsplan, profil og løyve gitt  
15.09.2016, delegert løyve 2016/443.

Merknad: Bygget var uheldig prosjektert i forhold til terreng, - spesielt i forhold til  
plassering ut i eit bratt fjellskråning ned mot sjø som ville kreve  
omfattande mur/støypearbeid. Prosjektert bygg er vist med grøn  
skravure.

I samråd med tiltakshavar er bygget flytta meir inn på tomta og ferdig golv  
er heva 1,10m frå 8,0 til 9,10, dette gir ein meir tilfredstillande plassering  
og ei meir gunstig høgde i forhold til tilkomstveg. Tiltakshavar vil komme  
tilbake til garasjeplassering, då ein vil prøve med ein mindre  
grenseendring mot nabo. Utstykke bygg er vist med grønt omriss.

Ansvarleg søkjar vert beden om å avklare ny situasjonsplan med sakshandsamar for  
byggesaka.

### Koordinatliste for hjørne utstukne bygg og eventuelle grensepunkt:

P43	6656605.60	321874.99	9.10
P44	6656622.15	321885.49	9.10
P45	6656600.51	321883.01	9.10
P46	6656617.06	321893.51	9.10
P46A	6656615.79	321892.71	9.10
P46B	6656613.54	321896.25	9.10
P46C	6656607.83	321892.63	9.10
P46D	6656610.09	321889.08	9.10

