



Gøtz as
Sæ 132

5417 STORD

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Egil Eide	993 56 126	2011/3591-21		16.03.2017

VA-anlegg - 146/27 - ferdigstilling

Viser til ferdigsynfaring og rapport 2011/3591-20. Følgjande punkter er på plass:

1. Videoinspeksjon – OK
2. Tettheitsprøving – OK
3. Trykkprøving – OK
4. Vassprøve – OK
5. Alu. Støtteringar – manglar stadfesting på utføring
6. K5 manglar mellomring – manglar stadfesting på utføring

Ber om at det vert sendt inn stadfesting på punkt 5 og 6.

Anlegget vert godkjent teknisk når punkta er stadfesta. Kvinnherad kommune overtar drifta av anlegget når det er gitt ferdigattest, noko som hastar då det er snarleg bygggestart på nye einingar tilknytt anlegget. Minnar om siste merknad i løyvet 2011/3591-10: Anlegget må ikkje takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve er gitt.

Med helsing

Egil Eide
Einingsleiar Vatn og Avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Jon Harald Kjærland