



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og Avløp

Husnes Røyr AS
Onarheimsvegen 4

5460 HUSNES

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Egil Eide	993 56 126	2017/3505-2	Brede Grønningen	14.09.2017

Tilknytingsløyve til offentleg leidningsnett - 186/236

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og Standard abonnementsvilkår.
- Arbeidet skal utførast av godkjent røyrleggjar med ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande private stikkleidning med bakkeventil og merking i hht Standard abonnementsvilkår.
- Spillvassleidningen skal koplast til eksisterande private pumpeleidning, via privat spillvasspumpestasjon med tilbakeslagsikring.
- Det må lagast avtale med leidningseigarane før tilkoplinga kan utførast.
- Det skal installerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad, §5*. Vassmålaren skal leverast av VA. Skjema for vassmålarmontrasjen skal snarast mulig etter montering sendast til post@kvinnherad.kommune.no
- Leidningane skal inn-målast, og innmålingsdata inkl. foto skal sendast til jens.helvik@kvinnherad.kommune.no
- Skjemaet *Ferdigmelding av VA-anlegg* skal sendast til post@kvinnherad.kommune.no straks tilknytninga/installasjonen er utført. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.

NB Vil også gjera merksam på at dette løyvet, ikkje gir noko løyve til tiltak som kjem inn under krav til søknadsplikt i *Plan og bygningslova*. Dette betyr at om denne vasstillknytninga skal nyttast til anna enn eit enkelt toalettrom eller servant/utslag/spylepunkt, er dette søknadspliktig. (Baderom er søknadspliktig.)

Med helsing

Egil Eide

Einingsleiar Vatn og Avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:

Kjersti Leth Lønning

Egil og Ann- Helen J. Fallmyr