



KVINNHERAD
K O M M U N E

Miljøretta helsevern

Kvinnherad motorsportsklubb

v/Reidar Koløy
Stabburhaugane 5

5460 HUSNES

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Synneve Skei	90146818	2017/3204-10	ssk	13.12.2017

Uttale om universell utforming - 250/25 - Kvinnherad motorsportsklubb - miljøretta helsevern

Viser til teikning av klubbhus som er kome inn i samband med søknad om tiltak for Kvinnherad motorsportsklubb. I søknaden går det fram at bygget er tenkt og nyttast som lager og toalett.

For at eit bygg skal ha god brukskvalitet for alle er det ofte små grep som skal til for å nå målet om universell utforming. Teikning som er kome inn av toalettanlegget for klubbhuset viser at det er tenkt ut ei løysing for at personar med funksjonsnedsetjing skal kunne nytta toalettet i bygget.

Miljøretta helsevern vil peika på nokre punkt som er viktig å tenkje på for å tilfredsstille krav om universell utforming for bygget. Det er vist til punkt i «*Universell utforming for publikumsbygg. Et prosjektverktøyet*» som er basert på forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10).

https://dibk.no/globalassets/universell-utforming/verktoy/prosjekteringsverktoy-for-uu-i-publikumsbygg/prosjekteringsverktoy_publicumsbygg_04.08.16.pdf

- **Rampe** må ikkje ha for stor stigning. Rampen må vera sklisikker og jamn. Sjå Rampe punkt 03:03
- **Nødvendig betjeningsareal/ rullestolsirkel** er det arealet som ein med rullestol treng for å nyttiggjera seg av utstyr og innreiing. Det er derfor viktig at dørblad ikkje overlappar rullestolsirkel. Sjå Nødvendig betjeningsareal punkt 00:05
- **Dører** må ha fri breidde på minimum 0,9 meter. Sjå Dører punkt 03:05

Med helsing

Synneve Skei
Saksbehandlar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Kopi til:
Jon Harald Kjærland

Mottakarar:
Reidar Koløy Stabburhaugane 5 5460 HUSNES