

10. sept. 2018

Kvinnherad kommune
v/Arne Myklebust

Y Kvinnherad kommune	
26 SEPT. 2018	
Saksnr.: 18/1404	U off.:
Saksbeh.: AMY	Kopi: LIS

GARDEROBETILBYGG ROSENDAL

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, heretter rådet, har sett på teikning over garderobetilbygg Rosendal, datert 24.08.2018.

Rådet er positiv til at ein har sett av tre HC/lærar dusjar, då dette gir større fleksibilitet. Det er den som ligg mellom foaje og symjebasseng me vil framheva som god. Dei to andre stettar nok krava, men synest noko tronge. Til den største dusjen bør ein vurderer å kjøpa inn ein lett benk, eventuelt vurderer ein hengsla brisk på vegg. Behovet må avgjera kva ein vel. Grunnen til at me nemner dette er at det er lettare å kle av og på når ein ligg på ein benk, særleg for den/dei som treng assistanse.

Vidare er det viktig med elektrisk opning av dører der rørslehemma skal ferdast. Då er det viktig at brytarpanelet vert plassert slik at døra ikkje slår inn i stolen og at køyreretninga vert mot dørøpninga når ein strykkjer på brytaren!

For
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nils Magne Kloster (sign)
medlem