



KVINNHERAD
K O M M U N E

Seksjon forvaltning

ØYBYGG AS
Bjoanesvegen 62

5454 SÆBØVIK

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Synneve Skei	901 46 818	2019/841-3		03.05.2019

Ber om avklaring - 190/5

Viser til søknad om utslepp for naust i Klostervegen 61 med gnr/bnr 190/5 der Cecilie og Bjørn Vindenes er tiltakshavarar. Etter gjennomgang av søknad og kart kan vi ikkje sjå at det er køyrbar veg for tømebil for tømning av slamavskiljar. Kommunen ber om at dette vert teke omsyn til i søknaden og ber om ei beskriving av korleis de har tenkt å løysa dette.

Vi ber også om ei vurdering på om det omsøkte tiltaket kan få følgjer for brukarinteresser som blant anna badeplass. Kor er utsleppstaden plassert i forhold til badeplass? Kor langt ut må sjøleidning for å koma ut i straumførande sjø?

Med helsing

Synneve Skei
Saksbehandlar

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:
Jon Harald Kjærland

Mottakarar:
ØYBYGG AS