



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

JOHANSEN RØR AS
Postboks 144

5593 SKÅNEVIK

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Egil Eide	993 56 126	2019/2185-3		07.07.2019

Tilknytingsløyve til offentleg leidningsnett - 81/260

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrleggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Spillvassleidningen skal koplast til stikkleidning som vert lagt inn på tomta, via minikum.
- Det skal installerast vassmålar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad, §5*. Vassmålaren skal leverast av VA. Eigar av eigedomen er ansvarleg for at målaren står frostfritt. Skjema for vassmålarmontrasjen skal snarast mogleg etter montering sendast til post@kvinnherad.kommune.no
- Leidningar mot kommunale installasjonar skal inn-målast, og innmålingsdata inkl. foto skal sendast til jens.helvik@kvinnherad.kommune.no Ref VA-norm for Kvinnherad kommune.
- Skjemaet *Ferdigmelding av VA-anlegg* skal sendast til post@kvinnherad.kommune.no straks tilknytninga/installasjonen er utført. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Det vert ikkje gitt bruksløyve, før det er bruksløyve på teknisk anlegg i feltet, minimum til og med 81/260.
- Det vert ikkje gitt ferdigattest/bruksløyve (gjeld også midlertidig) før vilkåra i løyvet er oppfylt, samt tilknytingsgebyr for avløp er betalt.

Tilknytingsgebyret skal væra fakturert og betalt før anlegget kan takast i bruk (jmf *Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune §4*), til ein kvar tid gjeldande gebyrstorleik.

Ref. *Standard abonnementsvilkår, kapittel 2*: Dersom arbeidet med tilknytninga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

Med helsing

Egil Eide
Einingsleiar Vatn og avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:
Olav Måkestad Skeishagen 81 C
Jon Harald Kjærland