



KVINNHERAD
K O M M U N E

Vatn og avløp

INTO RØYR AS
Sundsvegen 77

5450 SUNDE I SUNNHORDLAND

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Egil Eide	993 56 126	2019/1708-11		25.09.2019

Tilknytingsløyve til offentlig leidningsnett - 191/374

Det vert gjeve løyve til tilknytning av spillvass- og vassleidning på fylgjande vilkår:

- Tilknytninga skal utførast etter gjeldande VA-norm og *Standard abonnementsvilkår*, av godkjent røyrleggjar og minst ein person i arbeidslaget skal inneha ADK-1 sertifikat.
- Vassleidningen skal koplast til eksisterande stikkledning som kjem frå kumpunkt 7 i utbyggingskartet, med minikum/bakkeventilar som vert fordelt med eige stikk til kvar eining. Ref kart vedlagt søknaden.
- VA skal varslast straks tilkoplinga er gjennomført slik at ventilen på stikkledningen kan plomberast.
- Spillvassleidningen skal koplast til stikk ledning som kjem frå kumpunkt 7 i utbyggingskartet, og fordelast til kvar eining via kråkefot minikum.
- Det skal installerast vassmålarar i hht *Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Kvinnherad, §5*. Vassmålarane skal leverast av VA. Eigar av eigedommen er ansvarleg for at målareren står frostfritt. Skjema for vassmålarmonntasjen skal snarast mogleg etter montering sendast til post@kvinnherad.kommune.no
- Leidningar mot kommunale installasjonar skal inn-målast, og innmålingsdata inkl. foto skal sendast til jens.helvik@kvinnherad.kommune.no Ref VA-norm for Kvinnherad kommune.
- Skjemaet *Ferdigmelding av VA-anlegg* skal sendast til post@kvinnherad.kommune.no straks tilknytninga/installasjonen er utført. Godkjenning av VA-tilknytning må på plass før søknad om ferdigattest.
- Det vert ikkje gitt ferdigattest/bruksløyve (gjeld også midlertidig) før vilkåra i løyvet er oppfylt, samt tilknytingsgebyr for vatn og avløp er betalt.

Sjå vår heimeside for retningslinjer på private stikkledningar:

<https://www.kvinnherad.kommune.no/private-stikkledningar.445028.nn.html>

Tilknytingsgebyra skal vera fakturert og betalt før anlegget kan takast i bruk (jmf *Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Kvinnherad kommune §4*), til ein kvar tid gjeldande gebyrstorleik. Ynskjer ein å nytta vatn for eksempel i byggeperioden, må VA kontaktast slik at gebyra vert fakturert og plomberinga kan opnast.

Ref. *Standard abonnementsvilkår, kapittel 2*: Dersom arbeidet med tilknyttinga vert overført til eit anna ansvarleg føretak enn løyvet er stila til, skal det sendast inn søknad på nytt. Er arbeidet ikkje starta innan tre år etter at løyvet er gitt, fell godkjenninga vekk.

Med helsing

Egil Eide
Einingsleiar Vatn og avløp

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift.

Kopi til:
HALSNØY TRELAST AS Toftevåg
TOFTE EIGEDOM AS
Anne Rita Eriksen, Forvaltning