



KVINNHERAD
K O M M U N E

Sektor samfunnsutvikling - avdeling byggesak og geodata

ØYBYGG AS
Landamarka

5454 SÆBØVIK

Saksbehandlar	Tlf. direkte innval	Vår ref.	Dykkar ref.	Dato
Svein Marken	952 12 653	2021/28-12		22.04.2021

Plassering garasje - attendemelding frå eining veg og park - 199/146

Ref. vårt brev journalført 13.04.2021.

Eining veg og park har vore på synfaring på tomta, og fylgjande merknader er gjort gjeldande;



1) Langvegg på garasje mot veg må vera berekna som støttemur mot vegskråning. Det er omlag 2,5 meter frå vegskulder og ned på singelpute i tomta i dag. Sjå bilde over.

2) Garasje blir liggjande lavt i terreng, så næraste punkt takutstikk må vera min. 2 meter frå asfaltkant veg.

3) Garasje må plasserast slik at siktkrav frå avkøyrsel til eigendom 199/139 blir ivaretatt.

Vi imøteser dykkar attendemelding på punkta over med revidert situasjonsplan og synleggjort siktlinje mot nabo i kart.

Med helsing

Svein Marken
Rådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har difor inga underskrift. Kopi til:

Christopher K-A Johansen

Inger A Børve Johansen

Gydas Vei 87

Gydas Vei 87